

Krosno odrzańskie, dnia 20 marzec 2024r.

Wykonawcy zainteresowani udziałem

ODPOWIEDZI NA PYTANIE

dotyczy: Zapytania ofertowego pn. Wykonanie przeglądu systemu sygnalizacji pożaru oraz systemu oddymiania w Placówce SG w Zgorzelcu NoOSG.

Zamawiający, informuje, że drogą elektroniczną wpłynęło pytanie dotyczące zapytania ofertowego. Poniżej Zamawiający przedstawia ich treść wraz z udzieloną odpowiedzią.

1. W związku z ogłoszonym "Zapytaniem ofertowym na wykonanie usługi przeglądu systemu sygnalizacji pożaru oraz systemu oddymiania w Placówce SG w Zgorzelcu NoOSG", mam pytanie czy posiada Pani specyfikację sprzętu jaki znajduje się w PSG w Zgorzelcu, który wymaga przeglądu oraz proszę wyjaśnić **pkt.VII "Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków"** ppkt 4) zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie dysponowania potencjałem technicznym - wykonawca dysponuje osoba posiadającą kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim - taka osoba jest potrzebna do wykonania ww. usługi czy jest to błąd w opisie Zapytania Ofertowego?

Odp. Zamawiający przedstawia specyfikacje sprzętu jaki znajduje się w PSG w Zgorzelcu:

Budynek główny

centrala p.poz Satel CSP-208x1
akumulator zas.awaryjnego 18Ahx1
czujnik dymu i ciepła DMP-100X10
sygnalizator SP-100x7
klapy oddymiające

Garaż

centrala p.poz Satel CSP-208x1
akumulator zas. awaryjnego 18Ahx1
czujniki dymu i ciepła DMP-100 x5
sygnalizator SP-100 x5
klapy oddymiające

Ponadto Zamawiający informuje ze ppkt 4) został wpisany omyłkowo, w związku z tym nie stawia żadnego warunku.

KIEROWNIK SEKCJI
Gospodarki Mieszkaniowej i Kwaterunkowej
Wydziału Techniki i Zaopatrzenia
Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej
p.o. st. chor. szt. SG Paweł KWAPISZ